



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN:HR1723900011101203705, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 404-02/21-1
Urbroj: 04-01/21-39
Drniš, 12.03.2021.

Predmet: Odgovor na upit potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave Radovi na odvodnji u ulici Sv. Ivana u gradu Drnišu

Potencijalni ponuditelj zatražio je pojašnjene/izmjene:

Stavka 4.6 navodi:

izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda PE 10 DN 63 s potrebnim spojnim materijalom i priključnim elementima i kamenim materijalom do 8 mm za oblogu cijevi, 20 cm iznad tjemena cijevi. Sve prema uputama krajnjeg korisnika.

S obzirom da u dokumentaciju priloženoj u pozivu nismo našli nikakve detalje ili upute, molimo Vas za nekakav nacrt ili detaljniji opis na osnovu kojega bi mogli izvući specifikaciju potrebnog materijala i formirati jediničnu cijenu.

Naručitelj odgovara:

- spojiti na postojeći cjevovod PE DN 63
- na kraju cjevovoda predvidjeti zasun DN 50

Ostatak Dokumentacije o nabavi ostaje nepromijenjen.

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja